

使用済燃料プール水温度

| | 1号機 | 2号機 | 3号機 |
|------------|------|------|-----|
| 2024年4月1日 | 20.5 | 19.7 | - |
| 2024年5月1日 | 24.9 | 24 | - |
| 2024年6月1日 | 26.7 | 25.8 | - |
| 2024年7月1日 | 31 | 30.1 | - |
| 2024年8月1日 | 35.7 | 34.9 | - |
| 2024年9月1日 | 32.2 | 46.3 | - |
| 2024年10月1日 | 28.3 | 45.7 | - |
| 2024年11月1日 | 23.7 | 47.1 | - |
| 2024年12月1日 | 24.1 | 24.2 | - |
| 2025年1月1日 | 20.9 | 19.8 | - |
| 2025年2月1日 | 20 | 18.7 | - |
| 2025年3月1日 | 28.5 | 25.3 | - |

