

大熊町教育施設整備事業基本設計・実施設計業務委託公募型プロポーザル質問回答書

【敷地に関する事項】

No.	資料名・頁・ 項番号	質問事項	回 答
50	敷地について	汚水は污水管に放流とのことですが、下水道と同様の考え方でもよろしいでしょうか。	大川原地区復興再生拠点は、浄化槽処理区域となります。拠点内の污水管への放流は雨水もしくは処理水としているため、未処理の汚水は放流することができません。
51	敷地について	敷地西側の上空にある送電線について、建築制限等がありますか。	送電線中心線に並行した左右 8 m 以内は、東北電力の地役権設定登記を行うこととなっています。追加資料 3 の範囲内に建築物を設ける場合は、東北電力との協議が必要となります。