

# 使用済燃料プール水温度

(単位:°C)

	1号機	2号機	3号機	4号機
2月1日	19.0	18.3	— ※1	— ※1
3月1日	19.5	19.0	— ※1	— ※1
4月1日	20.7	20.0	— ※1	— ※1
5月1日	21.6	20.3	— ※1	— ※1
6月1日	26.3	25.2	— ※1	— ※1
7月1日	33.4	33.0	— ※1	— ※1
8月1日	33.9	33.2	— ※1	— ※1
9月1日	31.7	30.8	— ※1	— ※1
10月1日	29.7	29.1	— ※1	— ※1
11月1日	20.0	— ※2	— ※1	— ※1
12月1日	22.5	21.9	— ※1	— ※1
1月1日	21.5	20.5	— ※1	— ※1
2月1日	22.9	21.9	— ※1	— ※1

※1 全燃料取り出し完了につき監視対象外。

※2 作業に伴いデータ欠測。

